



МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ «ОТРАДНЕНСКИЙ
ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ»
(ГКУ СО КК «ОТРАДНЕНСКИЙ ДДИ»)

Пионерская ул., д. 73, ст-ца Отрадная,
Отраденский район,
Краснодарский край, 352290
Тел./факс: (86144) 3-35-17
E-mail: dd_otrad@mtsr.krasnodar.ru
ИНН/КПП 2345007177/234501001
ОКПО 41332984, ОГРН 1022304447494

04.03.2024 № 204.205-08-03-92/24
На № 01-01.2024/37724.200 от 19.02.2024
30040

Прокурору
Отраденского района

Дудченко М.Ю.

Об устранении нарушений

Уважаемый Михаил Юрьевич!

Администрация государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Отраденский детский дом-интернат» направляет информацию об устранении нарушений законодательства в части антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки 29.01.2024:

1. Система пожарной сигнализации в исправном состоянии: восстановлена целостность линии связи с внешними устройствами (проходит передача светового и звукового сигнала на ППКП о неисправности устройства) – выполнено 29.01.2024.

2. Заменена аккумуляторная батарея блока управления системы пожарной сигнализации – выполнено 29.01.2024.

3. На момент проведения проверки у одного сотрудника охранного предприятия ООО ЧОП «Южный Щит-Кубань», оказывающего услуги частной охраны нашему учреждению в соответствии с государственным контрактом от 13.11.2023 № 0818500000823007009-ЭА-01, отсутствовала личная карточка охранника в связи с её переоформлением в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю. Сотрудник был отстранен от выполнения обязанностей. На данный момент личная карточка оформлена и имеется у охранника.

4. Уличная камера в исправном состоянии, осуществляется контроль за обходом охранниками территории учреждения в ночное время.

К дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечен заместитель директора по пожарной безопасности Решетов Алексей Владимирович, виновный в допущенных нарушениях (приказ от 29.02.2024 № 3д).

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Исполняющий
обязанности директора



Э.Ю. Шмойлова

Решетов Алексей Владимирович
+7 (86144) 3-35-17