



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края

**Прокуратура
Отраденского района**

ул. Красная, 67, ст. Отрадная, Россия, 352290
тел. 8 (86144) 3-37-36

19.02.2024 № 07-01-2024/377-24-20030040

На № _____



И.о. директора ГКОУ КК
«Отраденский детский дом-интернат»
Курилова О.В.

ул. Пионерская, 73, ст. Отрадная,
Отраденский район

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности, антитеррористической
защищенности

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства об антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, по результатам которой выявлены нарушения в деятельности учреждения.

Согласно п. 12 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» основным принципом противодействия терроризму является минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма.

Также, согласно п.4 ч.2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов.

Согласно п. 6 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования федеральной территории, поселения, муниципального округа или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 №69 – ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности – специальные условия социального (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение

ГКУ СО КК «ОТРАДНЕНСКИЙ ДДИ»
Дата 27.02.2024
Вх. № Б 204.205-36

Прокуратура Отраденского района
Краснодарского края
№ 07-01-2024/377-24-20030040

или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Выявлены следующие нарушения:

1. При проверке системы пожарной сигнализации, путем принудительного срабатывания, происходит частичный автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами (не проходит передача светового и звукового сигнала на ППКП о неисправности устройства) (ст. 6, 54, 83, 84, ФЗ № 123 от 22.07.2008г. (ред. от 14.07.2022г.); Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 54.; п. 6.1.1.СП 484.1311500.2020).

2. Аккумуляторная батарея блока управления системы пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (ст. 5, 6, ФЗ № 123 от 22.07.2008г.; Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 54.; п. 6.1.1. СП 484.1311500.2020 г.)

Кроме того, у сотрудников ООО ЧОО «Южный щит-Кубань» отсутствуют удостоверения частного охранника и личные карточки охранника, на момент проверки 1 уличная камера находилась в неисправном состоянии, в результате выборочного просмотра архива видеонаблюдения установлено что, в ночное время обход территории охранниками не осуществляется.

Указанные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения работниками возложенных обязанностей, а также в результате отсутствия должного контроля со стороны руководства за организацией работы подчиненных работников.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры района и принять меры к устранению нарушений закона, причин и условий им способствовавших и недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении законодательства к ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок

И.о. прокурора района

советник юстиции

Д.Б. Кандрашкин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 33F780288D7B13310DF752C1A2F880E82
Владелец Кандрашкин Дмитрий Борисович
Действителен с 25.01.2023 по 19.04.2024